



Wentylacja mechaniczna – Rzut na poziomie +9,40
–zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
Zespół Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych
Wejherowo ul. Ofiar Piśnicy 22
dz. nr 251/2 i 252/7 obr. 07
Skala1:100

PHU ”MARPOL” 84-242 Luzino, ul. Słoneczna 7, tel. 501 026 050

- UWAGI:
- Przewody zasilające nagrzewnice central zaprojektowano z rur stalowych izolowane pianką polietylenową gr.9mm
 - Instalacje zasilające nagrzewnice central odpowietrzyć odpowietrznikami automatycznymi
 - Przejścia przez ściany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.
 - Na rysunkach średnice oznaczone DN oznaczają średnice nominalne rur stalowych

Data:	Projekt: Wentylacja mechaniczna dla budynku ZPP-P w Wejherowie, ul. O. Piśnicy 22				
18.03.2018	Inwestor: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie				
	Nazwa rysunku: Rzut na poziomie +9,40 - zasilanie nagrzewnicy				
	Faza: Projekt bud.-wykon.	Branża: Sanitarna			
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Skala:	
				1:100	
	Opracował: mgr inż. M. Kryża	112/Gd/00		Ilość	Nr
	Sprawdził: mgr inż. J.K. Walewski	POM/0294/PBS/15		rys.	rys.
				5	S5