

Wejherowo, dnia 29 maja 2019 r.

Pytanie 1

Proszę o określenie przez Zamawiającego parametrów szkła takich jak:

- odbicie szkła
 - przepuszczalność TVIS
 - ochrona UV
 - wskaźnik oddawania barw
 - grubość - proszę o podanie grubości tafli szkła i ilości folii między > nimi
- Dla wszystkich gablot, ekspozytorów i mebli które posiadają szkło?

ODPOWIEDŹ

Grubości szkła są podane w opisie technicznym, przy każdym z ekspozytorów

Do szklenia:

- gabloty wprowadzającej (pkt. 2.1.1.1 opisu technicznego, tafla zewnętrzna, przezierna),
- ekspozytorów wnekowych - (pkt 2.1.1.4 opisu technicznego)
- ekspozytorów szufladowych (pkt. 2.1.1.6 opisu technicznego) należy użyć szkła o parametrach:
- Odbicie < 1%,
- Przepuszczalność TVIS $\geq 95\%$,
- Wskaźnik oddawania barw – dowolny
- Ochrona UV – dowolny

Pytanie 2

Prosimy o udostępnieni przez Zamawiającego rysunków i opisu do pkt. 4.2. podpunkt 9, 10 i 13 czyli ścianki na poddaszu z drzwiami i szufladami i okładzina ściany?

ODPOWIEDŹ

Ścianka na poddaszu z drzwiami (6 fragmentów) – chodzi o rys. E/10A. Na rys. E10/B są ekspozytory osadzone w tej ściance. Dodatkowe informacje w pkt. 2.1.1.4. opisu technicznego

Ścianka z szufladami E/12A i E/12B oraz pkt. 2.1.1.6

Okładzina ściany jest na rysunku E/03 i w pkt. 2.1.1.1. (na końcu rozdziału).