

Wejherowo, dnia 26-02-2020 r.

Zamawiający publikuje pytanie wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie 1

Prosimy i odpowiedź czy wentylacja oddymiana (napowietrzna) jest mechaniczna czy grawitacyjna. Prosimy o uzupełnienie zestawienia oddymiania.

Odpowiedź

We wszystkich trzech klatkach schodowych przewidziano oddymianie grawitacyjne przez okna dachowe z funkcją klap dymowych: po 2 szt. w KL-1 i 3, oraz 3 szt. w KL-2 oraz drzwi i okien napowietrzających otwierających się automatycznie (wg opisu PB str. 32 i 33).

Szczegółowe informacje na temat oddymiania zawiera projekt wykonawczy branży sanitarnej (pkt. 2.5 opisu i rys. S-23).